


dení je možné realizovat až po
odu, kanalizace a posunutí svahu
y paní Pšenice. Tyto akce nejsou
ktové dokumentace.



- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
 - STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
 - KABEL VEŘEJNÉHO OSVETLENÍ
 - NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - NOVÉ HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ
 - NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
 - NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
 - NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN
 - ZRUŠENÉ VEDENÍ
 - CHŘÁNČKA AROT 110, AROT 160
 - PROTLAK 110
 - STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ, ROZPOJOVACÍ, SMYČKOVACÍ
 - STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
 - NOVÉ SKŘÍNĚ, ROZPOJOVACÍ, SMYČKOVACÍ
 - PLYNOVOD NTL
 - PLYNOVOD STL
 - PLYNOVOD VTL
 - VODOVOD
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - TELEFON
 - TEPLOVOD
 - UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NN, VN
 - UZEMNĚNÍ NOVÉ NN, VN
 - KABELOVÁ SPOJKA NN, VN
 - STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÝ BOD NN, VN
 - NOVÝ PODPĚRNÝ BOD NN, VN
 - ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ STÁVAJÍCÍ, NOVÝ
 - UKONČENÍ VODIČŮ STÁVAJÍCÍ, NOVÉ
 - STÁVAJÍCÍ OMEZOVACÉ PŘEPĚTÍ NN, VN
 - NOVÉ OMEZOVACÉ PŘEPĚTÍ NN, VN

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM: NEBEZPEČNÉ

STŘÍDAVÁ SÍŤ NN: 3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C

STŘÍDAVÁ SÍŤ VN: 3., 50Hz, 22 kV, IT

NÁMRAZOVÁ OBLAST: N2

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000V I NAD 1000V:

POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.1.

IZOLACÍ DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.4.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH:

NA STRAVÉ VN ZEMNĚNÍM, DLE PNE 330000-1, ČL. 3.4.3.1.

NA STRANĚ NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.3

POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.1.

IZOLACÍ PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.3.

VNĚJŠÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY:

STANOVUJE PNE 330000-2, TABULKA Č.5 A Č.6

VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZABEZPEČIT JEJICH VYTÝČENÍ.

VEDOUcí PROJEKTANT		PROJEKTANT	ELprojekty, s.r.o NÁMĚSTÍ 80/4 594 01 VELKÉ MEZIRČÍ tel.: +420 777 938 466 +420 566 522 246
RUDOLF MORAWITZ		PETR BRADÁČ	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
MÍSTO STAVBY	Sentice par.č. 844, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, k.ú. Sentice.		
INVESTOR		E.ON, ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., F.A. GERSTNERA 2151/6, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
SENTICE, ROZŠ. NNK, PŠENICOVÁ, P.Č. 715/1-5			DATUM 5/2016
			ČÍSLO ZAKÁZKY 1030031930
			MĚŘITKO 1 : 500
CELKOVÁ SITUACE, ŘEZY VÝKOPEM			ČÍSLO VÝKRESU 1

